

INFOSKRIV

Generelle akseptkriterier:

- Det fremmes søknad for byggesaksavdelingen i henhold til kravene for søknadspliktige tiltak i Plan og bygningsloven (Pbl)
 - I tillegg til Pbl og dens forskrifter, skal tiltaket også dekke kravene i VVA-norm og Santiærreglementet for FjellVAR. Videre må leveringsbetingelser og øvrige bestemmelser for abonnenter tilknyttet kommunens VA-nett aksepteres.
 - Ved større avvik fra planer innsendt i forbindelse med søknad om førehandstilsegn skal reviderte planer innsendes til FjellVAR for godkjenning før utførelse. FjellVAR kan da stille nye akseptkriterier.
 - Det forutsettes at tiltakshaver har sikret seg nødvendige rettigheter/erklæringer for ledningsgrunn over annen eiendom.
 - Det forutsettes at ansvarlig kontrollerende både for prosjektering og utførelse er kjent med sitt ansvar etter Pbl og dens forskrifter, og at foretaket ved hjelp av sitt kontrollsystem og rutiner sikrer at også gjeldende tekniske bestemmelser blir fulgt.
 - FjellVAR har ikke gjennomgått de tekniske planene i detalj, og om det senere oppdages feil eller mangler med tiltaket, vil det bli forlangt retting eller komplettering. Tekniske avvik fra VA-norm eller sanitærreglement tillates kun etter skriftlig søknad om dispensasjon.
- * Teknisk sluttdokumentasjon skal innsendes til FjellVAR når tiltaket er utført, og skal normalt omfatte;
- Utfylt og undertegnet "Forespurnad om forhåndstilsagn"
 - Kart i mål= 1:500 eller 1:1000 med utført ledningstrasè.
 - Aktuelle erklæringer. (tinglyste)
 - Kopi av ferdigstillelserklæring/kontrollerklæring, undertegnet av ansvarlige foretak.
 - Innmålingsdata, kumskjema, plott og koordinatliste over ledningsanlegget (tilknytningspunkt, innføringspkt ved veggliv, kum plassering, vinkelendringer, stengeventiler o.l)
 - Lengdeprofil med kum-bunn og –topp riktig høydesatt.

For øvrig kan vi opplyse:

Førehandstilsagn for tilknytning til off. VA-nett gjelder i 3 år fra utstedelsesdato. Forlengelse gis kun etter skriftlig søknad. Kopi av førehandstilsagn med akseptkriterier må vedlegges når søknad om tiltak sendes byggesaksavdelingen for behandling etter Pbl.